




2025 наказ № 20-7

Затверджую

Директор школи Р.П.Заброцький

ІНСТРУКЦІЯ № 12

з пожежної безпеки в котельні на газовому паливі

1. Загальні положення

1.1. Відповідальність за протипожежний стан у котельні, що працює на газоподібному паливі, покладається на відповідального за безпечну експлуатацію газового господарства.

1.2. Працівники котельні, що працює на газоподібному паливі, під час прийняття на роботу повинні пройти вступний та первинний інструктажі на робочому місці з питань пожежної безпеки.

1.3. Основними причинами пожеж у котельнях, що працюють на газоподібному паливі, є:

- вибухи газів у топках і димоходах;
- несправність електроустаткування, електроприводів, порушення правил експлуатації;
- несправність чи неправильна експлуатація газового господарства (відсутність вогнестійкої ізоляції, наявність великої кількості сажі в димоходах та ін.).

1.4. Вогнегасники, встановлені в котельні, що працює на газоподібному паливі, треба тримати в справному стані. Заряджені вогнегасники варто підвішувати чи встановлювати на видних місцях з вільним доступом до них, у віддалені від опалювальних приладів та інших джерел тепла, по можливості ближче до виходів із приміщення. При підвішуванні вогнегасника висота від підлоги до його верхньої ручки не повинна перевищувати 1— 1,5 м.

1.5. Захаращувати підступи до протипожежного інвентаря і первинних засобів пожежогасіння забороняється.

2. Вимоги пожежної безпеки перед початком роботи

2.1. Необхідно перевірити пожежний інвентар і обладнання, яке повинно утримуватись у справному стані та розміщуватись на видних місцях.

2.2. Перевірити справність обладнання, на якому необхідно буде працювати.

3. Вимоги пожежної безпеки під час виконання робіт

3.1. Обладнання котельні, що працює на газоподібному паливі, повинно відповідати протипожежним вимогам. Несправне обладнання котельні до експлуатації не допускається.

3.2. Необхідно вчасно забирати матеріали здатні до самозапалювання. Обтиральний матеріал повинен зберігатися в металевих, щільно закритих шухлядах.

3.3. В котельні забороняється сушити будь-які матеріали на котлах, трубопроводах та іншому устаткуванні.

3.4.Паління в котельні забороняється, за винятком відведених місць, що повинні бути обладнані урнами чи ємкостями з водою для недокурків, а також засобами пожежогасіння.

3.5.Усі світильники повинні мати захисні скляні ковпаки.

3.6.Забороняється використовувати пожежний інвентар та обладнання для господарських та інших потреб, не пов'язаних з пожежогасінням.

Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1.Після закінчення роботи необхідно:

- ретельно оглянути приміщення, навести порядок на робочому місці, переконатись у відсутності порушень, що можуть призвести до виникнення пожежі;

- вимкнути освітлення, знеструмити прилади та устаткування (за винятком електрообладнання, яке за вимогами технології повинно працювати цілодобово)

- перевірити справність автоматичних установок пожежної автоматики.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. У разі виявлення пожежі або її ознак (задимлення, запах горіння або тління різних матеріалів тощо), машиніст (кочегар) зобов'язаний:

- оцінити обстановку і негайно повідомити про це найближчий пожежно-рятувальний підрозділ за тел. 101. При цьому необхідно назвати: адресу об'єкта, вказати кількість поверхів будівлі, місце виникнення пожежі, обстановку на пожежі, наявність людей, а також повідомити своє прізвище;

- вимкнути з мережі прилади електропостачання та систему вентиляції;

- задіяти систему оповіщення людей про пожежу;

- повідомити про виникнення пожежі керівника закладу (структурного підрозділу) або особу, що його заміщує;

- вжити (по можливості) заходів до евакуації людей та збереження матеріальних цінностей, розпочати гасіння пожежі наявними первинними засобами пожежогасіння;

- організувати зустріч пожежно-рятувальних підрозділів.

5.2. Посадова особа, що прибула на місце пожежі, зобов'язана:

- перевірити, чи повідомлено пожежно-рятувальний підрозділ про виникнення пожежі (продублювати повідомлення);

- здійснювати керівництво гасінням пожежі до прибуття пожежно-рятувальних підрозділів;

- у разі загрози життю людей, негайно організувати їх рятування (евакуацію), вивести за межі небезпечної зони всіх осіб, не пов'язаних з ліквідацією пожежі;
- відключити мережі електро- і газопостачання (за винятком системи протипожежного захисту), системи вентиляції та кондиціонування повітря (за винятком пристроїв проти димного захисту) і здійснити інші заходи, що сприяють запобіганню поширення пожежі і збереженню матеріальних цінностей;
- у разі потреби, викликати до місця пожежі медичну та інші служби;
- організувати зустріч пожежно-рятувальних підрозділів і забезпечити безперешкодний їх доступ до місця виникнення пожежі.

5.3. За порушення встановлених вимог пожежної безпеки працівники котельні, що працює на твердому паливі, притягаються до відповідальності, згідно з чинним законодавством.

Інструкцію розробив інженер з охорони праці  Білий А.М.